


ULOŽENIE POTRUBIA



LEGENDA :

- ① Upravené dno ryhy
- ② Obsyp potrubia prehodenou zeminou do výšky 300 mm nad potrubie
- ③ Zásyp ryhy výkopom - so zhutnením po vrstvách 300 mm
- ④ Vodovodné potrubie HDPE PE 100, SDR 17, D 90
- ⑤ Signalizačný vodič CY 6 mm²
- ⑥ Výstražná fólia-farba biela
- ⑦ Rozprestretie ornice v hr. 150 mm
- ⑧ Príložné paženie do 2,0



Vypracoval : Ing. Zvada Ľubomír		Zodp. projektant : Ing. Zvada		<div>HYDROECO spol.s.r.o.</div> <div>Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica</div> <div>☎ 048/41 26 383, 0905 642 548, E-mail: bbhydroeco@gmail.com</div>	
Kreslil : HP T 520		HIP : Ing. Zvada Ľubomír			
Okr. úrad : Krupina		Kraj : Banskobystrický		formát:	5 A4
Obec. úrad : Jalšovík		Investor : Obec Jalšovík		dátum :	10/2021
<div>OBEC JALŠOVÍK</div> <div>REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO VEREJNÉHO VODOVODU</div> <div>DOPLNOK Č. 1 – I. ETAPA</div>				stupeň:	Doplnok č. 1
				č.zákaz.:	09-21 021
				Arch.číslo :	2021-21
Príloha				Mierka : -----	Príloha číslo: 4.
ULOŽENIE POTRUBIA					